

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2025 г. N 90 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056; 2021, N 3, ст. 593; N 23, ст. 4041; 2022, N 44, ст. 7567).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 г.

Председатель Правительства Российской Федерации

М. Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2025 г. N 90

Изменения, которые вносятся в Правила противопожарного режима в Российской Федерации

1. Пункт 6 дополнить словами "(с учетом сроков их хранения (годности))".

2. Абзац четвертый пункта 13 изложить в следующей редакции:

"Руководитель организации в соответствии с технической (проектной) документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности."

3. В пункте 16:

а) подпункт "а" признать утратившим силу;

б) подпункт "б" после слов "а также для хранения" дополнить словами "и применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, пожаровзрывоопасных (пожароопасных) веществ и материалов, отходов любых классов опасности,";

в) подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) располагать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, нестационарные торговые объекты, а также хранить и размещать горючие материалы,";

г) подпункт "л" дополнить словами "(за исключением материалов группы горючести Г1)".

4. В пункте 17:

а) в подпункте "а" слова "на крышах (покрытиях)" заменить словом "кровель";

б) в подпункте "б" слова "на крышах" заменить словом "кровель".

5. В абзаце первом пункта 30 слова "от опасных факторов пожара на каждого дежурного" заменить словами "от опасных факторов пожара (с учетом сроков их хранения (годности) на каждого дежурного (при их наличии))".

6. Подпункт "з" пункта 35 изложить в следующей редакции:

"з) прокладывать электрическую проводку без средств дополнительной защиты непосредственно по горючему основанию. Допускается прокладка на роликах, в трубах, коробах, изоляторах или с подложкой, выполненных из негорючих материалов,".

7. Абзац первый пункта 37 дополнить словами ", а также планов эвакуации людей при пожаре".

8. Дополнить пунктом 40¹ следующего содержания:

"40¹. Газовые баллоны, за исключением одного баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий (за исключением складских зданий для их хранения) в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов на видных местах у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, на цокольные и подвальные этажи.

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираются на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".

9. Предложения первое и второе пункта 51 после слов "о защищаемых помещениях" дополнить словами "зданий и сооружений".

10. Абзац второй пункта 53 признать утратившим силу.

11. Дополнить пунктом 53¹ следующего содержания:

"53¹. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенной для нужд пожаротушения, не допускается."

12. В пункте 54:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

"При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, разработанные в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.";

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем противодымной вентиляции, и автоматических установок пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.";

в) в абзаце пятом слова "со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" заменить словами "с указанными системами";

г) в абзаце шестом слова "и пожаротушения" заменить словами "зданий и сооружений".

13. В пункте 55:

а) абзац первый дополнить словами "и при проведении строительных (отделочных) работ в отдельных помещениях";

б) абзац второй после слов "техническому обслуживанию или ремонту," дополнить словами "а также при проведении строительных (отделочных) работ,".

14. В абзаце втором пункта 56 слова "от опасных факторов пожара на каждого дежурного" заменить словами "от опасных факторов пожара (с учетом сроков их хранения (годности) на каждого дежурного (при их наличии))".

15. Пункт 57 признать утратившим силу.

16. Абзац первый пункта 60 после слов "обеспечивает объект защиты" дополнить словами "пригодными к эксплуатации".

17. В абзаце первом пункта 63 слова "на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях" заменить словами "на землях (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах)".

18. Пункт 66 изложить в следующей редакции:

"66. На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается использовать открытый огонь для приготовления пищи, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия вне специально отведенных и оборудованных для этого мест."

19. В пункте 70:

а) в абзаце первом слова "иным противопожарным барьером" заменить словами "иной противопожарной преградой (иным противопожарным барьером)";

б) в абзаце втором слово "барьеры" заменить словами "преграды (барьеры)".

20. В пункте 103:

- а) подпункт "б" дополнить словами ", за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности";
- б) подпункт "в" после слов "горючих газов" дополнить словами "(за исключением зданий автозаправочных станций)".
21. Абзац второй пункта 112 изложить в следующей редакции:
"Запрещается хранение горючих упаковочных материалов в помещениях для торговли легковоспламеняющимися и горючими жидкостями."
22. Абзац второй пункта 113 дополнить словами ", за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности".
23. В абзаце первом пункта 124 слова "с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты" исключить.
24. Пункт 139 изложить в следующей редакции:
"139. Запрещается эксплуатация барабанных сушилок и бункеров сухой стружки и пыли, не оборудованных автоматическими, в том числе автономными, установками пожаротушения и противовзрывными устройствами, или таких сушилок и бункеров с неисправными автоматическими, в том числе автономными, установками пожаротушения и противовзрывными устройствами."
25. Пункт 177 после слов "устройство норий и" дополнить словом "их".
26. Подпункт "а" пункта 188 после слова "скирд" дополнить словом "(стогов)".
27. В абзаце первом пункта 191 слова ", а до отдельно стоящей скирды (стога) - не менее 5 метров" исключить.
28. Пункт 211 изложить в следующей редакции:
"211. Места примыкания действующих тоннелей и станций метрополитенов к строящимся и реконструируемым объектам защиты до начала проведения работ ограждаются противопожарными перегородками 1-го типа или противопожарными стенами 2-го типа. При организации работ в местах примыкания к действующим линиям метрополитена обеспечивается наличие телефонной связи с дежурным персоналом станции метрополитена."
29. Пункт 213 после слов "сооружениях станции" дополнить словом "метрополитена".
30. Пункт 214 после слов "ночное время" дополнить словами "при отсутствии пассажиров".
31. Абзац первый пункта 215 после слов "тоннеле (тоннелях)" дополнить словом "метрополитена".
32. В пункте 216:
а) после слов "кабельных коллекторах" дополнить словом "метрополитена";
б) слова "по станциям и постах" заменить словами "по станциям или постах".
33. Пункт 218 после слов "В действующих тоннелях" дополнить словом "метрополитена".
34. Пункт 220 после слов "в тоннелях" дополнить словом "метрополитена".
35. Пункт 221 изложить в следующей редакции:
"221. Вагоны подвижного состава метрополитена оснащаются огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага 2А, 21В, Е и покрывалами для изоляции очага возгорания в количестве не менее 2 огнетушителей и 2 покрывал. Место установки огнетушителей и покрывал для изоляции очага возгорания обозначается соответствующими знаками пожарной безопасности."
36. В пункте 223:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"223. Нестационарные торговые объекты допускается устанавливать только в наземных вестибюлях станций метрополитена и в подземных уличных переходах. Нестационарные торговые объекты должны быть изготовлены из негорючих материалов и размещаться с таким расчетом, чтобы они не препятствовали свободному проходу пассажиров и не снижали ширину путей эвакуации, установленную требованиями пожарной безопасности.";
б) в абзаце втором слово "киосков" заменить словами "нестационарных торговых объектов";
в) в абзаце третьем:
слово "Киоски" заменить словами "Нестационарные торговые объекты";
после слов "персонала станции" дополнить словом "метрополитена";
г) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"В нестационарных торговых объектах, установленных в наземных вестибюлях станций метрополитена и в подземных уличных переходах, запрещается:".

37. Абзац первый пункта 239 после слов "с особыми природными зонами" дополнить словами "и лесами".

38. Пункт 255 после слов "открытым огнем" дополнить словами "и курить".

39. Абзац второй пункта 286 после слов "хранение в одной" дополнить словом "пожарной".

40. Пункт 292 дополнить словами "пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов".

41. Пункт 294 после слов "на открытой площадке" дополнить словами "(за исключением негорючих материалов в горючей упаковке)".

42. В абзаце третьем пункта 309 слова "предусмотрено противопожарное водоснабжение" заменить словами "обеспечено наличие наружного противопожарного водоснабжения".

43. В пункте 315 слово "крышах" заменить словом "кровлях".

44. В абзаце первом пункта 326 слова "только по негорючему основанию под кровлю и гидроизоляцию" исключить.

45. В пункте 381 слова "на автозаправочных станциях с обособленным проездом" исключить.

46. В абзаце втором пункта 406 слова "Здания и сооружения" заменить словом "Помещения", слова "зданий и сооружений" заменить словом "помещений".

47. В пункте 409 слова "из негорючих материалов" исключить.

48. Абзацы первый и второй пункта 412 изложить в следующей редакции:

"412. Покрывала для изоляции очагов пожаров классов А, Е должны быть не менее 1 метра шириной и 1 метра длиной.

Покрывала для изоляции очага пожара класса В должны быть не менее чем 2 на 1,5 метра".

49. Абзац четвертый пункта 415 после слов "(или) тростниковыми зарослями," дополнить словами "сорными растениями и (или)".

50. Пункт 419 дополнить словами "с рангом тушения модельного очага не ниже 2А".

51. В подпункте "а" пункта 442 слова "дополнительных инженерно-технических" заменить словом "организационно-технических".

52. В пункте 458 слова "дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей" заменить словами "организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности".

53. В приложении N 7 к указанным Правилам:

а) в позиции 4 в графе "ЦПП -" цифру "1" заменить знаком "-";

б) позицию 11 изложить в следующей редакции:

"

11.	Емкость для хранения воды	1	-	-	1	-
	объемом 0,2 куб. метра					

";

в) позиции 13 и 14 исключить.