

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16 июня 2025 г. N 198 "О внесении изменений в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей", утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 октября 2020 г. N 428"

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", пунктом 1 и подпунктом 5.2.2.16(1) пункта 5 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401, приказываю:

1. Внести изменения в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей", утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 октября 2020 г. N 428 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2020 г., регистрационный N 61627), с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27 декабря 2023 г. N 485 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2024 г., регистрационный N 77520), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу 1 сентября 2025 г. и действует до 1 января 2027 г.

Руководитель

А.В. Трембицкий

Зарегистрировано в Минюсте России 15 июля 2025 г. Регистрационный N 82920

Приложение к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16 июня 2025 г. N 198

Изменения, вносимые в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей", утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 октября 2020 г. N 428

1. Пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Технические устройства, обеспечивающие аспирацию, работу сушильных установок (далее - СУ), работу систем контроля и безопасности, а также средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения¹ отключаются (останавливаются) для выполнения ремонтных работ по письменному разрешению главного инженера фабрики, о чем должны ставиться в известность диспетчерская или руководитель смены фабрики."

2. Дополнить сноской 1 к пункту 11 следующего содержания:

¹ Абзац тридцать четвертый пункта 6 технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017), принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июня 2017 г. N 40 (Решение вступило в силу для Российской Федерации 23 августа 2017 г.). Данный акт является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированным Федеральным законом от 3 октября 2014 г. N 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" и вступившим в силу для Российской Федерации 1 января 2015 г."

3. Абзацы второй и третий пункта 25 изложить в следующей редакции:

"Применяемые средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, а также их размещение в зданиях и сооружениях фабрики должны быть определены проектной документацией.

Система противопожарной защиты фабрики должна быть спроектирована и выполнена таким образом, чтобы предотвратить возможность пожара, а в случае его возникновения обеспечить эффективную локализацию и тушение пожара в его начальной стадии."

4. Пункт 30 изложить в следующей редакции:

"30. В зданиях и сооружениях фабрики должен быть оборудован комплекс систем и средств, обеспечивающий организацию и осуществление безопасности ведения работ по переработке и обогащению угля, контролю и управлению технологическими и производственными процессами в нормальных и аварийных условиях. Указанные системы и средства должны быть объединены в многофункциональную систему безопасности (далее - МФСБ). Состав указанных систем и средств, объединенных в МФСБ, должен быть определен на основании проекта с учетом установленных опасностей конкретной фабрики.

МФСБ должна обеспечивать:

мониторинг и предупреждение условий возникновения опасности аэрологического и техногенного характера;

оперативный контроль соответствия технологических процессов заданным параметрам;

применение систем противоаварийной защиты людей, технических устройств, зданий и сооружений.

Состав МФСБ предусматривает:

1) систему аэрогазового контроля (далее - АГК);

2) систему контроля запыленности воздуха;

3) систему противопожарной защиты²;

систему обнаружения ранних признаков эндогенных и экзогенных пожаров и их локализации; систему контроля и управления противопожарным водоснабжением³;

4) систему связи и оповещения работников;

5) систему определения местоположения работников фабрики;

6) систему поиска и обнаружения людей, застигнутых аварией;

7) систему оперативной, громкоговорящей и аварийной связи и аварийного оповещения;

8) два источника независимой связи с подразделением ПАСС(Ф) и пожарных подразделений, обслуживающих фабрику.

МФСБ должна соответствовать требованиям в области промышленной безопасности и технического регулирования, обеспечения единства средств измерений и стандартов на взрывозащищенное электрооборудование, автоматизированные системы управления, информационные технологии, измерительные системы и газоаналитическое оборудование."

5. Дополнить сносками 2 и 3 к пункту 30 следующего содержания:

"² Пункт 41 статьи 2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

³ Статья 62 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

6. В пункте 33:

1) в абзаце третьем слова "противопожарного трубопровода" заменить словами "пожарного трубопровода";

2) абзац седьмой признать утратившим силу.

7. Название главы VI изложить в следующей редакции:

"VI. Пылегазовый режим".

8. Абзацы первый, второй пункта 74 признать утратившими силу.

9. В пункте 167 слова "противопожарных средств" заменить словами "средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения".

10. Пункт 480 изложить в следующей редакции:

"480. Для каждого угольного склада должны разрабатываться мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Работники склада должны знакомиться с мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности и профилактическими мероприятиями под подпись."

11. Пункт 508 изложить в следующей редакции:

"508. Система противопожарной защиты угольных складов должна осуществляться в соответствии с проектными решениями."

12. Пункт 509 изложить в следующей редакции:

"509. Противопожарные разрывы и проезды от основания штабеля углей должны быть следующими:

1) до головок крайних к штабелям рельсов железнодорожных путей - не менее 2,5 м;

2) до зданий и сооружений (в зависимости от их степени огнестойкости ⁴):

для зданий и сооружений I - IV степеней огнестойкости - не менее 15 м;

для зданий и сооружений V степени огнестойкости - не менее 20 м;

3) до складов смазочных, осветительных материалов и жидкого топлива, а также лесных складов - не менее 60 м;

4) до вентиляционных шахт, шурфов и приемных устройств для подачи свежего воздуха в шахты - не менее 60 м."

13. Дополнить сноской 4 к пункту 509 следующего содержания:

"⁴ Статья 30 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

14. Подпункт "л" пункта 620 изложить в следующей редакции:

"л) установками пожаротушения автоматическими ⁵."

15. Дополнить сноской 5 к пункту 620 следующего содержания:

"⁵ Абзац сорок первый пункта 6 технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017), принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июня 2017 г. N 40."